

Tabelul 6

Informații despre neconformitățile față de calitatea apei potabile, existente în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP)

Anul	2008									
Judetul	TIMIS									
ZAP	Parametrul	Derogarea acordată dacă ea există	Nr. Total de analize	Nr. de analize necorespunzătoare ^{1,2}	Min	Med	Max	Cauza ³ (cod)	Acțiunea de remediere ³ (cod)	Calendar ³ (S, M, L)
Judet	Trihalometani	NU	1178	231	102	117	181	T ₄	T	L
	Amoniu	NU	89	59	0,8	1	1,2	T ₁	T	L
	Bacterii Colif.	NU	3342	145	1	3	13	T ₁ P ₄ P ₆	T P ₂	S
	Mangan	NU	3361	95	100	150	200	T ₁ P ₆	T P ₂	L S
	Fier	NU	3658	110	210	320	570	T ₁ P ₁ P ₆	T P ₁ D ₁ P ₂	L
	Turbiditate	NU	70	13	6	6	7	P ₁	P ₁	S
	Nitrati	NU	70	4	52	55	60	C ₃	C2	L
	Alunminiu	NU	2745	13	210	290	420	T2	T	S
¹	Trebuie raportate toate rezultatele neconforme cu valorile CMA prevăzute de Legea nr. 458/2002 modificată cu legea nr. 311/2004 inclusiv cele pentru care au fost acordate derogări									
²	Se aplică parametrilor și valorilor CMA din anexa nr. 1, tabelul 1A, 1B, 2 și 3 din legea nr. 311/2004									
³	Aceste coloane se vor completa utilizând codurile stabilite în anexele A, B, C ale prezentei metodologii									

CODUL	Descrierea acțiunii de remediere
C - zona de captare la sursă	
C1	Acțiuni de remediere sau minimizare a cauzei
C2	Acțiuni de înlocuire a sursei
T - procesul de tratare al apei la stația de tratare	
T	Stabilirea, modernizarea sau îmbunătățirea procedurii de tratare
P – rețeaua de distribuție	
P1	Înlocuirea, deconectarea sau repararea componentelor defecte
P2	Curățarea, îndepărtarea crustelor și/sau dezinfectia componentelor contaminate
D – rețeaua de distribuție interioară (din locuință) ¹	
D1	Înlocuirea, deconectarea sau repararea

	componentelor defecte
D2	Curățarea, îndepărtarea crustelor și/sau dezinfectia componentelor contaminate
S – măsuri de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat	
S1	Măsuri de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat
O - Altele	
E – Intervenții de urgență pentru sănătatea și siguranța consumatorilor	
E1	Informarea și sfătuirea consumatorilor ca de exemplu, interzicerea consumului, recomandarea de fierbere a apei, restricții în utilizare (limitarea temporară a consumului)
E2	Surse de aprovizionare cu apă alternative (de exemplu apă îmbuteliată, apă în containere sau cisterne)